

2025009525

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

19 DECEMBER 2025. - Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot asbest (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, genummerd bij de wet van 7 april 1999 en laatst gewijzigd bij de wet 20 december 2020 en artikel 6bis, derde lid, gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004;

Gelet op de codex over het welzijn op het werk, boek VI, titels 1, 3 en 4;

Gelet op het advies nr. 276 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 17 oktober 2025;

Gelet op het advies nr. 78.452/16 van de Raad van State, gegeven op 9 december 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het positief advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2025;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2023/2668 van het Europees Parlement en de Raad van 22 november 2023 tot wijziging van richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in boek VI, titel 1 van de codex over het welzijn op het werk

Art. 2. In bijlage VI.1-1 van dezelfde codex worden in het punt A. "Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia" de wijzigingen aangebracht zoals opgenomen in de bijlage I

bij dit besluit.

HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in boek VI, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk

Art. 3. Artikel VI.3-1 van dezelfde codex wordt aangevuld met de woorden "en op de ondernemingen opgenomen in de lijst bedoeld in artikel VI.4-23".

Art. 4. In artikel VI.3-2 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "de volgende vezelachtige silicaten" vervangen door de woorden "de volgende vezelachtige silicaten die op grond van deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 als kankerverwekkende stoffen van categorie 1A zijn ingedeeld";

2° de bepaling onder 1°, b) wordt vervangen als volgt:

"b) amosiet (bruine asbest), CAS-nummer 12172-73-5*";

3° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt:

"4° grenswaarde: de concentratie van asbestvezels in de lucht die gelijk is aan 0,002 vezel per cm³, berekend als tijdgewogen gemiddelde (TGG) over een periode van 8 uur";

4° de bepaling onder 4/1° wordt ingevoegd, luidende:

"4/1° in afwijking van het bepaalde onder 4°, gelden de volgende grenswaarden:

a) tot en met 20 december 2025: de concentratie van asbestvezels in de lucht die gelijk is aan 0,1 vezel per cm³, berekend als tijdgewogen gemiddelde (TGG) over een periode van 8 uur;

b) met ingang van 21 december 2025 tot en met 20 december 2029: de concentratie van asbestvezels in de lucht die gelijk is aan 0,01 vezel per cm³, berekend als tijdgewogen gemiddelde (TGG) over een periode van 8 uur";

5° de bepaling onder 9° wordt ingevoegd, luidende:

"9° expert in asbestinventarisering: een persoon die beschikt over een grondige actuele kennis van asbestmaterialen en -toepassingen in gebouwen en in technische installaties en van de risicobeheersmaatregelen tijdens de monsterneming; met name: een bevoegd persoon van een laboratorium, erkend voor de identificatie van asbestvezels in materialen, een preventieadviseur arbeidshygiëne of een andere persoon die op basis van de toepasselijke gewestelijke regelgeving bevoegd is om te inventariseren."

Art. 5. In artikel VI.3-3 van dezelfde codex worden de woorden ", voor zover er geen specifieke bepalingen zijn opgenomen in deze titel" vervangen door de woorden "wanneer zij een betere bescherming bieden voor het welzijn van de werknemers op het werk".

Art. 6. In artikel VI.3-4, § 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "en uit andere bronnen, waaronder relevante

registers waarvan een lijst ter beschikking is op de website van de FOD Werkgelegenheid";
2° in het derde lid worden de woorden "na inkapseling van asbesthoudend materiaal," ingevoegd tussen de woorden "na verwijdering van asbesthoudend materiaal," en de woorden "en na detectie".

Art. 7. In artikel VI.3-5 van dezelfde codex wordt het derde lid vervangen als volgt:

"Voor de opmaak, actualisering of uitbreiding van de inventaris wordt gebruik gemaakt van het model dat op de website van de FOD Werkgelegenheid ter beschikking wordt gesteld."

Art. 8. Artikel VI.3-6 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.3-6.- Voor het opmaken en het uitbreiden van de inventaris doet de werkgever, na voorafgaand advies van het Comité, een beroep op een expert in asbestinventarisering, die de inventarisering uitvoert overeenkomstig de bepaling van artikel VI.3-5.

Ingeval een met het toezicht belaste ambtenaar het nodig acht, of ingeval van betwisting van de opgestelde inventaris door het Comité, doet de werkgever voor het opmaken van de inventaris een beroep op een laboratorium, erkend voor de identificatie van asbest in materialen volgens de bepalingen van boek II, titel 6."

Art. 9. In artikel VI.3-10, § 2, derde lid van dezelfde codex worden de woorden "en, indien nodig, het werkplan, zoals bedoeld in de artikelen VI.3-43 en VI.3-51, is aangepast" vervangen door de woorden ", het werkplan, zoals bedoeld in de artikelen VI.3-43 en VI.3-51, indien nodig, is aangepast, en de ter bescherming van de betrokken werknemers adequate maatregelen zijn genomen".

Art. 10. In artikel VI.3-11, § 2 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen als volgt:

"Prioriteit wordt toegekend aan de verwijdering van asbesthoudend materiaal. Andere maatregelen, die kunnen inhouden dat het asbesthoudend materiaal wordt gefixeerd, ingekapseld, onderhouden of hersteld, zijn tijdelijk toegelaten indien de risicoanalyse bedoeld in artikel VI.3-15 aantoont dat deze een betere bescherming bieden in afwachting van verwijdering, en indien de verwijdering achteraf niet wordt bemoeilijkt door de toepassing van deze maatregelen."

Art. 11. In artikel VI.3-14 van dezelfde codex wordt het derde lid vervangen als volgt:

"In afwijking van het eerste en tweede lid mogen werktuigen die bij gebruik fijne deeltjes vormen uitsluitend gebruikt worden voor de verwijdering van asbesthoudende toepassingen zoals bedoeld in hoofdstuk X, afdeling 5 van deze titel indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1° het werktuig is uitgerust met geïntegreerde afzuiging met absoluutfilter, aangebracht door de fabrikant, die de verspreiding van vezels maximaal beperkt;

2° de gebruiksaanwijzing van de fabrikant wordt gevolgd;

- 3° uit de risicoanalyse blijkt dat het gebruik van dit gereedschap een betere bescherming van de werknemers garandeert dan elk ander werktuig;
- 4° de afwijking en de omstandige motivering ervan zijn opgenomen in de melding bedoeld in art. VI.3-27."

Art. 12. In artikel VI.3-17 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen als volgt:
"Deze metingen worden vooraf gepland en regelmatig uitgevoerd tijdens elke specifieke operationele fase."

Art. 13. In artikel VI.3-18 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen als volgt:
"Deze laboratoria zijn tevens voor de methode bedoeld in het eerste lid, geaccrediteerd overeenkomstig de norm NBN EN ISO/IEC 17025, en dit uiterlijk op 20 december 2029."

Art. 14. Artikel VI.3-19 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.3-19.- De meting van het asbestgehalte in de lucht op de arbeidsplaats wordt verricht volgens de norm NBN ISO 14966:2021 of een andere alternatieve methode die gelijkwaardige of nauwkeurigere resultaten oplevert.

De gebruikte debieten en de monsternemingsduur zijn afhankelijk van monsternemingsstrategie. De monsternemingsduur bedraagt minstens 4 uur en is eveneens voldoende om een bepaalbaarheidsgrens van 1000 vezels/m³ te garanderen.

Wanneer een monsternemingsduur van 4 uur niet mogelijk is wegens de beperkte duur van de werkzaamheden is een kortere monsternemingsduur toegestaan, op voorwaarde dat een verhoogd monsternemingsdebiet wordt gebruikt.

In afwijking van het eerste lid mag de meting van het asbestgehalte in de lucht op de arbeidsplaats tot en met 20 december 2027 worden verricht volgens de norm NBN T96-102*

"Werkplaatsatmosferen - Bepaling van de asbestvezelconcentratie - Membraanfiltermethode met optische fasecontrastmicroscopie" of elke andere methode die gelijkwaardige resultaten oplevert."

Art. 15. In artikel VI.3-20, tweede lid, van dezelfde codex wordt het woord "ploeg" vervangen door het woord "ploegdienst".

Art. 16. In artikel VI.3-25 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden "4.4 van de norm NBN T96-102" vervangen door de woorden "7.2 van de norm NBN ISO 14966:2021";

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van het tweede lid, mag de meting tot en met 20 december 2027 worden verricht

volgens de norm NBN T96-102. In dat geval wordt de duur van de afzonderlijke monsternemingen eveneens bepaald door rekening te houden met de optimale filterbelasting, vermeld onder punt 4.4 van deze norm."

Art. 17. Artikel VI.3-27 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.3-27.- § 1. De werkgever die werkzaamheden uitvoert waarbij werknemers worden blootgesteld aan asbest, doet voor de aanvang van deze werkzaamheden een melding aan de plaatselijke directie TWW en aan zijn preventieadviseur-arbeidsarts.

Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbest, wordt een nieuwe melding gedaan.

§ 2. Voor werken omschreven in hoofdstuk X, wordt, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, deze melding uiterlijk vijftien kalenderdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden gedaan.

Wanneer de aanvangsdatum en/of de duur van de werkzaamheden wegens onvoorziene omstandigheden veranderen na de initiële melding, wordt deze wijziging zo snel mogelijk aan de plaatselijke directie TWW gemeld en gemotiveerd.

In geval van hoogdringende werken kan in afwijking van het eerste lid een spoedmelding aan de plaatselijke directie TWW gedaan worden. Er is een schriftelijk akkoord van deze directie nodig om de werken met spoed uit te voeren.

§ 3. Voor asbestinventariseringswerkzaamheden, metingen van de asbestvezelconcentratie in de werkplaatsatmosfeer, analyses van asbest in materialen en ontvangst en/of verwerking van asbestafval in recyclagefaciliteiten volstaat een jaarlijkse melding. In deze gevallen houdt de werkgever een detailoverzicht bij dat ter beschikking wordt gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

§ 4. Voor de meldingen bedoeld in § 1, § 2, eerste lid en § 3 wordt het formulier gebruikt dat op de website van de FOD Werkgelegenheid ter beschikking wordt gesteld."

Art. 18. Artikel VI.3-28 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.3-28.- § 1. Voorafgaand aan de melding bedoeld in artikel VI.3-27, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid en § 3, raadpleegt de werkgever zijn Comité en de betrokken werknemers.

§ 2. Deze melding wordt eveneens overgemaakt aan de werkgever van de onderneming die bedrijvig is op de plaats waar de werken zullen worden uitgevoerd.

De werkgever bedoeld in het eerste lid informeert volgende personen of organen over deze melding:

1° de preventieadviseur-arbeidsarts;

2° de preventieadviseur arbeidsveiligheid;

3° het Comité, opgericht in zijn onderneming."

Art. 19. Artikel VI.3-37 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.3-37.- § 1. Onverminderd de toepassing van de specifieke bepalingen van de artikelen VI.3-67 tot VI.3-72, verschaft de werkgever een passende theoretische en praktische opleiding aan alle werknemers die aan asbest worden of kunnen worden blootgesteld.

Deze opleiding wordt verstrekt voorafgaand aan de eerste mogelijke blootstelling en vervolgens jaarlijks, alsook wanneer aanvullende opleidingsbehoeften worden vastgesteld. De preventieadviseur-arbeidsarts en het Comité geven een voorafgaand advies over het opleidingsprogramma en zijn uitvoering.

De duur van deze opleiding wordt afgestemd op de taken van de betrokken werknemers.

§ 2. De inhoud van deze opleiding is voor de werknemers gemakkelijk te begrijpen. Zij wordt afgestemd op de kenmerken van het beroep van de werknemers en de specifieke taken en werkmethoden die met het beroep gepaard gaan. Zij verschaft hun de nodige actuele kennis en vaardigheden inzake preventie en veiligheid, met name met betrekking tot:

- 1° de eigenschappen van asbest en de effecten van asbest op de gezondheid bij blootstelling aan asbest, met inbegrip van het synergetische effect van roken;
- 2° de soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen;
- 3° de handelingen die zouden kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om zulke blootstelling tot een minimum te beperken;
- 4° de vereisten en voorschriften inzake het gezondheidstoezicht;
- 5° de veilige werkmethoden, beschermingsmiddelen en meettechnieken;
- 6° het dragen en gebruiken van PBM met inbegrip van de rol, de keuze, de beperkingen, het juiste gebruik en praktische kennis ervan, met bijzondere aandacht voor ademhalingstoestellen;
- 7° de noodprocedures, met inbegrip van eerste hulp op de bouwplaats;
- 8° de ontsmettingsprocedures;
- 9° de verwijdering van afvalstoffen;
- 10° de reglementering inzake de bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan asbest.

§ 3. Deze opleiding wordt gegeven door een lesgever met aantoonbare actuele kennis van en praktijkervaring met de beroepsblootstelling aan asbest ingevolge de werkzaamheden van de werknemers waarvoor de opleiding bedoeld is.

Het gebruikte les- en cursusmateriaal, en de documentatie die aantoont dat de lesgever voldoet aan deze voorwaarden, worden ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

§ 4. Iedere werknemer die de opleiding heeft gevolgd, krijgt een bewijs van deelname waarop de datum, duur, taal en inhoud van de opleiding worden vermeld, evenals de naam en kwalificatie van

de lesgever".

Art. 20. In artikel VI.3-38 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° § 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:

" § 1. "Onder voorbehoud van de toepassing van boek VI, titel 2, wordt bij alle werkzaamheden waarbij werknemers tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest, de blootstelling van werknemers aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen op de arbeidsplaats tot een minimum beperkt en wordt zij in ieder geval zo laag gehouden als technisch mogelijk is onder de grenswaarde bedoeld in artikel VI.3-2, 4°. ";

2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt:

"b) het aantal werknemers dat aan asbeststof wordt of kan worden blootgesteld, wordt zo klein mogelijk gehouden;"

3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder c) vervangen als volgt:

"c) de werkprocédés zijn zo ingericht dat er geen asbeststof vrijkomt of, indien dat onmogelijk is, dat wordt vermeden dat asbeststof vrijkomt in de lucht, door middel van maatregelen zoals:

- de onderdrukking van asbeststof;
- de afzuiging van asbeststof bij de bron;
- het continu laten neerslaan van in de lucht zwevende asbestvezels;"

4° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de bepalingen onder g) en h), luidende:

"g) de werknemers ondergaan een passende ontsmettingsprocedure;

h) bij werkzaamheden in gesloten ruimten wordt adequate bescherming gewaarborgd;"

5° in paragraaf 3 wordt de bepaling onder g), eerste lid aangevuld met de volgende zin:

"De werkgever zorgt ervoor dat de ademhalingstoestellen individueel aangepast zijn en gaat na of ze goed aansluiten, met name door het nauwgezet uitvoeren van de gepaste jaarlijkse fit tests, evenals de gepaste fit checks vóór elk gebruik.".

Art. 21. In boek VI, titel 3 van dezelfde codex, wordt hoofdstuk VIII, dat artikel VI.3-40 bevat, opgeheven.

Art. 22. In artikel VI.3-41, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden "het treffen van alle mogelijke" ingevoegd tussen de woorden "dat ondanks" en de woorden "preventieve technische".

Art. 23. In artikel VI.3-42 van dezelfde codex worden de woorden "verwijderd, hersteld of ingekapseld" vervangen door de woorden "behandeld, waarbij hij prioriteit geeft aan de verwijdering van het asbest of de asbesthoudende materialen boven andere vormen van behandeling, zoals herstelling of inkapseling".

Art. 24. In artikel VI.3-45 van dezelfde codex wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "en dat, bij werkzaamheden die in afgesloten ruimten worden verricht, de afgesloten ruimte luchtdicht wordt gemaakt en mechanisch geventileerd door extractie".

Art. 25. Artikel VI.3-47 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.3-47.- De werkgever stelt passende ademhalingstoestellen en andere PBM, waarvan het dragen verplicht is, ter beschikking van de werknemers in overeenstemming met boek IX, titel 2, en waakt erover dat deze PBM op de juiste wijze worden gebruikt.

De werkgever zorgt ervoor dat de ademhalingstoestellen individueel aangepast zijn, en gaat na of ze goed aansluiten, met name door het nauwgezet uitvoeren van de gepaste jaarlijkse fit tests, evenals de gepaste fit checks vóór elk gebruik."

Art. 26. In artikel VI.3-50 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen als volgt:

"In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kunnen de eenvoudige handelingen, bedoeld in artikel VI.3-54, eveneens worden uitgevoerd door ondernemingen die opgenomen zijn in de lijst bedoeld in artikel VI.4-23, evenals door de werkgevers bedoeld in artikel VI.4-20 tweede lid, onder de aldaar vermelde voorwaarden."

Art. 27. In artikel VI.3-54 van dezelfde codex worden het eerste en het tweede lid vervangen als volgt:

"De techniek van de eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal die uitsluitend mogen worden toegepast voor de gevallen bedoeld in bijlage VI.3-2, A."

Art. 28. In artikel VI.3-55, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, 8°, worden de woorden "0,01 vezel per cm³" vervangen door de woorden "één tiende van de grenswaarde";

2° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de woorden ", alsook de voorziene maatregelen in geval zich een incident zou voordoen".

Art. 29. In artikel VI.3-59 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"Tijdens het werken met couveusezakken voert het laboratorium bedoeld in artikel VI.3-18 per achturige werkdag minstens één representatieve persoonlijke meting per representatieve blootstellingsgroep en minstens één omgevingsmeting uit.";

2° in het tweede lid worden de woorden "0,01 vezels per cm³" vervangen door de woorden "één tiende van de grenswaarde".

Art. 30. In artikel VI.3-61, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "of zijn afgevaardigde" opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden het derde en het vierde lid vervangen als volgt:

"Nadat de goedkeuring bedoeld in het tweede lid werd verkregen, wordt deze gevoegd bij het werkplan, en worden de werken gemeld overeenkomstig artikel VI.3-27.

Deze goedkeuring is enkel geldig voor de onderneming die deze heeft aangevraagd en voor de werf waarvoor deze werd aangevraagd.";

3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

" § 3. Indien door de aard van de constructie een beroep moet gedaan worden op medewerkers met bijzondere competenties, worden de gegevens van deze medewerkers en de relevante opleiding met betrekking tot het uitvoeren van werken met mogelijke blootstelling aan asbest die ze gevolgd hebben of voor de aanvang van de werken zullen volgen, eveneens in het werkplan vermeld."

Art. 31. In artikel VI.3-62, tweede lid, van dezelfde codex worden de woorden "erkende laboratorium of de erkende laboratoria" vervangen door de woorden "laboratorium of de laboratoria bedoeld in artikel VI.3-18".

Art. 32. In boek VI, titel 3 van dezelfde codex, wordt afdeling 6 vervangen als volgt:

"Afdeling 6. Specifieke opleiding voor werknemers belast met het slopen en verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen

Art. VI.3-67.- § 1. Alle werknemers die sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren, met inbegrip van werfleiders, volgen de basisopleiding bedoeld in deze afdeling vooraleer deze werkzaamheden aan te vatten.

Zij volgen eveneens een jaarlijkse bijscholing. Werknemers die de jaarlijkse bijscholing niet hebben gevolgd, mogen deze werkzaamheden niet langer uitvoeren tot zij opnieuw de basisopleiding gevolgd hebben.

§ 2. Voor het verstrekken van de basisopleiding en de bijscholing doet de werkgever een beroep op een externe organisator die vermeld is op de "lijst van organisatoren van opleidingen en bijscholingen inzake asbestverwijdering" bedoeld in artikel VI.3-71.

Art. VI.3-68.- § 1. De basisopleiding heeft tot doel om aan werknemers die sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren, de kennis en vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om deze werkzaamheden uit te voeren zonder risico's voor hun welzijn op het werk.

Daartoe omvat deze opleiding minstens de volgende onderwerpen:

- 1° de inhoud bepaald in artikel VI.3-37, § 2;
 - 2° de reglementering inzake sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen;
 - 3° de technieken voor sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen en de daaraan verbonden risico's voor het welzijn;
 - 4° het gebruik van technologische apparatuur en machines om het vrijkomen en de verspreiding van asbestvezels tijdens de arbeidsprocessen te beperken;
 - 5° de specifieke regels voor het gebruik van PBM, de noodprocedures en de ontsmettingsprocedures die voortvloeien uit het feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
 - 6° de specifieke regels en technieken voor het behandelen, inzamelen en afvoeren van asbestafval.
- De opleiding wordt zo goed mogelijk afgestemd op de kenmerken van het beroep van de werknemers en de daaraan verbonden specifieke taken en werkmethoden.

De opleiding wordt afgesloten met een evaluatie van de deelnemers die nagaat of zij de kennis en vaardigheden bedoeld in dit artikel hebben verworven.

De duur van de basisopleiding bedraagt ten minste:

- 1° 32 uur voor werknemers belast met het slopen of verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen en voor werfleiders;
- 2° in afwijking van punt 1°, 8 uur voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten zoals bedoeld in artikel VI.3-54.

§ 2. De jaarlijkse bijscholing wordt toegespitst op vastgestelde opleidingsbehoeften en, in voorkomend geval, op aangepaste of nieuwe technieken of werkmethoden. De bijscholing moet niet alle onderwerpen van de basisopleiding hernemen, maar bevat in elk geval een module over het juiste gebruik van ademhalingsbescherming.

De duur van de jaarlijkse bijscholing bedraagt ten minste 8 uur en is gericht op de specifieke taken van de werknemers die sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren, of, voor werfleiders, op de specifieke taken van de werfleiders.

§ 3. De basisopleiding en de jaarlijkse bijscholing zijn voor de helft gewijd aan praktijkoefeningen waarbij de werkomstandigheden van een bouwplaats voor de sloop of verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen worden gesimuleerd, zonder dat hiervoor asbest of asbesthoudende materialen worden gebruikt.

Art. VI.3-69.- § 1. Iedere werknemer die geslaagd is voor de basisopleiding ontvangt een opleidingsgetuigschrift met de volgende vermeldingen:

- 1° de naam en voornaam van de werknemer;
- 2° de datum/data van de opleiding;
- 3° de duur van de opleiding;

- 4° de inhoud van de opleiding;
 - 5° de taal waarin de opleiding gegeven werd;
 - 6° de evaluatie van de opleiding;
 - 7° de naam, kwalificatie en contactgegevens van de organisator die de opleiding heeft verstrekt.
- § 2. Na afloop van een jaarlijkse bijscholing ontvangen alle aanwezigen een bewijs van deelname.

Art. VI.3-70.- De organisator van de basisopleiding en de bijscholing bedoeld in deze afdeling voldoet aan de volgende voorwaarden:

- 1° de organisator zorgt ervoor dat de inhoud, de duur en in voorkomend geval de evaluatie van de basisopleiding en van de bijscholing voldoen aan de bepalingen van artikel VI.3-68;
- 2° de organisator doet uitsluitend beroep op lesgevers die beschikken over aantoonbare actuele kennis van en praktijkervaring met de beroepsblootstelling aan asbest die relevant is voor de werkzaamheden van de werknemers waarvoor de opleiding bedoeld is;
- 3° de organisator beschikt over de gepaste middelen, inzonderheid leslokalen en lesmateriaal dat rekening houdt met de werkzaamheden van de werknemers, de actuele stand van de techniek en van de regelgeving inzake bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan asbest;
- 4° de organisator verstrekt aan de werknemers een opleidingsgetuigschrift zoals bedoeld in art. VI.3-69, § 1, of een bewijs van deelname zoals bedoeld in art. VI.3-69, § 2;
- 5° de organisator organiseert zowel de basisopleiding als de jaarlijkse bijscholing bedoeld in artikel VI.3-68;
- 6° de organisator maakt het jaarverslag bedoeld in artikel VI.3-72 tijdig over aan de algemene directie HUA.

De organisator houdt de documentatie die aantoont dat aan deze voorwaarden voldaan is, met inbegrip van het gebruikte les- en cursusmateriaal, ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Art. VI.3-71.- § 1. De organisator van de basisopleiding en de bijscholing bedoeld in deze afdeling die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel VI.3-70 meldt dit aan de algemene directie HUA aan de hand van het formulier dat op de website van de FOD Werkgelegenheid ter beschikking wordt gesteld en wordt opgenomen op de "lijst van organisatoren van opleidingen en bijscholing in zake asbestverwijdering" op de website van de FOD Werkgelegenheid.

§ 2. Indien na controle door de algemene directie TWW en nadat de organisator in de gelegenheid is gesteld toelichting te verschaffen, blijkt dat hij niet meer voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel VI.3-70, wordt hij van de in artikel VI.3-71 bedoelde lijst geschrapt.

Art. VI.3-72.- De organisator van de basisopleiding en de bijscholing bedoeld in deze afdeling stelt een jaarverslag op van zijn activiteiten aan de hand van het model dat op de website van de FOD

Werkgelegenheid ter beschikking wordt gesteld, en maakt dit over aan de algemene directie HUA ten laatste op 1 maart van het jaar dat volgt op dat waarop het betrekking heeft."

Art. 33. In boek VI, titel 3, van dezelfde codex, wordt een hoofdstuk XI ingevoegd, dat artikel VI.3-73 bevat, luidende:

"Hoofdstuk XI. Aanpassingen aan de stand van de techniek

Art. VI.3-73.- Indien een nieuwe methode of werkwijze een beter resultaat waarborgt en de bescherming van de werknemer bij toepassing ervan gelijkwaardig of beter is en deze methode niet conform is met één of meerdere bepalingen in deze titel, kan er een afwijking gevraagd worden aan de leidend ambtenaar TWW.

In dat geval legt de werkgever die de werken zal uitvoeren de volgende documenten ter goedkeuring voor aan de leidend ambtenaar TWW:

- 1° een gedetailleerde beschrijving van de nieuwe methode of werkwijze, gebruikte installaties en werktuigen, en de structuren/materialen waarop deze zal toegepast worden;
- 2° een lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken;
- 3° een motivering die aantoont dat deze nieuwe methode een beter resultaat waarborgt en minstens een equivalent beschermingsniveau garandeert;
- 4° een werkplan.

De leidend ambtenaar TWW kan de werkgever vragen om een voorstel voor een proefwerk waar de nieuwe methode zal worden uitgevoerd en gevalideerd, in de aanwezigheid van een met het toezicht belaste ambtenaar. Na uitvoering van de proefwerk wordt de validering van de methode voorgelegd aan de leidend ambtenaar TWW.

Nadat de goedkeuring bedoeld in het tweede lid, werd verkregen, wordt deze gevoegd bij het werkplan, en worden de werken gemeld overeenkomstig artikel VI.3-27.

Deze goedkeuring wordt uitsluitend verleend aan de onderneming die deze heeft aangevraagd en voor de werf waarvoor deze werd aangevraagd of, indien uitdrukkelijk vermeld, voor andere werven van dezelfde onderneming."

Art. 34. In bijlage VI.3-1 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1 worden de woorden "ten minste" ingevoegd tussen de woorden "blootstelling aan asbest" en de woorden "de volgende ziekten";

2° de bepaling onder punt 1 wordt aangevuld met de volgende streepjes:

- "- maag- en darmkanker;
- eierstokkanker;
- niet-kwaadaardige pleurale ziekten.";

3° in de bepaling onder punt 3 worden de woorden "een beoordeling van de medische geschiktheid

van de werknemer om een ademhalingstoestel te dragen" ingevoegd tussen de woorden "- een persoonlijk gesprek" en de woorden "- een algemeen klinisch onderzoek, met name van de borstkas;".

Art. 35. In punt B van bijlage VI.3-2 van dezelfde codex, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt:

"2° de techniek voor de uitvoering van de werken werd overeenkomstig hoofdstuk VI, geëvalueerd door luchtmetingen uitgevoerd door het laboratorium met toepassing van artikel VI.3-18;"

2° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt:

"3° indien de grenswaarde wordt overschreden, wordt de werkmethode aangepast of een andere techniek toegepast;"

3° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt:

"4° bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een motoraangedreven volgelaatsmasker met P3 filter of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere doelmatigheid, tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat een lagere doelmatigheid voldoende is; er worden douches voorzien tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat die niet vereist zijn."

Art. 36. In dezelfde codex wordt de bijlage VI.3-4 vervangen door de bijlage II gevoegd bij dit besluit.

Art. 37. In bijlage VI.3-5 van dezelfde codex, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift wordt vervangen als volgt:

"Werkwijze bij monsternemingen in het kader van de inventarisatie";

2° in het tweede lid van de Nederlandse tekst wordt het woord "Stanleymes" vervangen door het woord "breekmes";

3° in het vijfde lid wordt het woord "aanwijzingen" vervangen door de woorden "methodes en procedures".

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in boek VI, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk

Art. 38. In boek VI van dezelfde codex wordt het opschrift van titel 4 vervangen als volgt:

"Titel 4. Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars".

Art. 39. - In boek VI, titel 4 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het opschrift van hoofdstuk I wordt vervangen als volgt:

"Hoofdstuk I. Erkennung van ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren

waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen";

2° In hoofdstuk I wordt een afdeling 1 ingevoegd, die de artikelen VI.4-1 tot VI.4-3 bevat, met als opschrift:

"Afdeling 1.- Algemene bepalingen en definities";

3° het opschrift van hoofdstuk II wordt vervangen als volgt:

"Afdeling 2.- Erkenningsvoorwaarden";

4° het opschrift van hoofdstuk III wordt vervangen als volgt:

"Afdeling 3.- Erkenningsprocedure";

5° het opschrift van hoofdstuk IV wordt vervangen als volgt:

"Afdeling 4.- Wijzigingen tijdens een lopende erkenning";

6° het opschrift van hoofdstuk V wordt vervangen als volgt:

"Afdeling 5.- Toezicht en sancties".

Art. 40. In artikel VI.4-1 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "deze titel" vervangen door de woorden "dit hoofdstuk";

2° in de bepaling onder 1° worden de woorden "of werkgever" opgeheven.

Art. 41. Artikel VI.4-2 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"De ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste en tweede lid van de wet, moeten beschikken over een erkenning overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in dit hoofdstuk.

Werkgevers die uitsluitend erkend worden voor het uitvoeren van sloop- of verwijderingswerkzaamheden in hun eigen onderneming, mogen geen sloop- of verwijderingswerkzaamheden bij derden verrichten."

Art. 42. In artikel VI.4-3 van dezelfde codex worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "deze titel" vervangen door de woorden "dit hoofdstuk" en worden de woorden "waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen," opgeheven;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 43. In artikel VI.4-4 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "De aanvrager moet" worden vervangen door de woorden "Om erkend te worden, voldoet de aanvrager aan de volgende voorwaarden";

2° in de bepaling onder 1° worden de woorden "indien het een onderneming betreft, opgericht zijn" vervangen door de woorden "een onderneming zijn, opgericht";

3° in de Nederlandse tekst worden in de bepaling onder 3° de woorden "vermeld in de aanvraag" ingevoegd tussen de woorden "asbestverwijderingswerken " en ", het referentieel";

4° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt:

"4° zorgen voor een duurzame samenwerking met de personen waarop de onderneming een beroep doet. Deze duurzame samenwerking wordt vermoed aanwezig te zijn indien de personen op wie de onderneming een beroep doet, met deze onderneming verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, of indien de rechtspositie van deze personen eenzijdig is geregeld door de overheid, of indien het gaat om de vennoten van de onderneming die in de aanvraag werden vermeld;"

5° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 7°, 8°, 9°, 10°, 11° en 12°, luidende:

"7° erover waken dat voor de sloop- of verwijderingswerkzaamheden alleen de personen bedoeld in 4° worden ingezet die de basisopleiding en de jaarlijkse bijscholingen bedoeld in de artikelen VI.3-67 tot VI.3-72 gevolgd hebben;

8° indien de aanvraag betrekking heeft op de techniek van de hermetisch afgesloten zone bedoeld in artikel VI.3-61, minstens drie personen zoals bedoeld in 7° inzetten, waarbij de opleiding van minstens één persoon moet beantwoorden aan de opleiding voor werfleider, bedoeld in artikel VI.3-68, § 1;

9° indien meerdere erkende ondernemingen op eenzelfde werf werkzaam zijn, moeten de zones en taken van elke erkende onderneming duidelijk afgebakend zijn en moet elke erkende onderneming een eigen werfleider inzetten;

10° geen beroep doen op ter beschikking gestelde werknemers voor het uitvoeren van de sloop- of verwijderingswerkzaamheden;

11° indien de erkende onderneming een beroep doet op onderaanneming, moeten alle onderaannemers eveneens erkende ondernemingen zijn;

12° de meldingen doen overeenkomstig de artikelen VI.3-27 en VI.3-28."

Art. 44. In artikel VI.4-5, § 1, van dezelfde codex worden de woorden "leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "algemene directie".

Art. 45. In artikel VI.4-6 van dezelfde codex worden het eerste en tweede lid opgeheven.

Art. 46. In artikel VI.4-7 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "Na de vaststelling van de volledigheid van het dossier, maakt de algemene directie HUA het volledig dossier van aanvraag tot erkenning over aan de algemene directie TWW" worden vervangen door de woorden "De algemene directie TWW onderzoekt de aanvraag";

2° het derde, vierde en vijfde lid worden opgeheven.

Art. 47. Artikel VI.4-9 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.4-9.- De algemene directie TWW geeft een gemotiveerd advies over de

erkenningaanvraag".

Art. 48. Artikel VI.4-10 van dezelfde codex wordt opgeheven.

Art. 49. Artikel VI.4-11 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.4-11.- § 1. De Minister beslist om de erkenning al dan niet te verlenen.

§ 2. De erkenning wordt aan de aanvrager verleend bij ministerieel besluit, dat in voorkomend geval specifieke modaliteiten kan vastleggen met betrekking tot de verplichtingen bepaald in titel 3 en 4 van boek VI.

§ 3. Als de Minister de aanvraag tot erkenning weigert, wordt de gemotiveerde beslissing van de Minister per aangetekende zending ter kennis gebracht van de aanvrager".

Art. 50. Artikel VI.4-12 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

"Art. VI.4-12.- § 1. De erkenning is beperkt tot de soorten technieken voor sloop- of verwijderingswerkzaamheden die in het erkenningsbesluit zijn vermeld.

§ 2. Met uitzondering van de werkgevers bedoeld in artikel VI.4-2, tweede lid, worden de ondernemingen die erkend zijn voor het uitvoeren van sloop- en verwijderingswerkzaamheden overeenkomstig dit hoofdstuk, opgenomen in de lijst van erkende ondernemingen op de website van de FOD Werkgelegenheid, met vermelding van de soorten technieken waarvoor de erkenning geldt".

Art. 51. In artikel VI.4-13 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden "deze titel" vervangen door de woorden "dit hoofdstuk";

2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "drie" vervangen door het woord "zes";

3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "artikel VI.4-5, § 3" vervangen door de woorden "artikel VI.4-5, § 1";

4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

" § 3. Indien de aanvraag tot hernieuwing van de erkenning binnen de termijn vermeld in paragraaf 2 werd ingediend, mag de onderneming haar werkzaamheden na het verstrijken van de erkenning blijven uitvoeren totdat de beslissing over de hernieuwing van de erkenning is genomen, tenzij de algemene directie TWW heeft meegedeeld dat dit verboden is.";

5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

" § 4. Indien de onderneming, na niet-hernieuwing van de vorige erkenning, een nieuwe erkenningaanvraag indient, dient zij aan te tonen dat zij de nodige maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de redenen die aanleiding hebben gegeven tot de niet-hernieuwing van de vorige erkenning zonder voorwerp zijn geworden.".

Art. 52. In de Nederlandse tekst van artikel VI.4-15 van dezelfde codex worden de woorden "of werkgever" telkens opgeheven.

Art. 53. In artikel VI.4-16 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° de woorden "De Minister trekt ambtshalve de erkenning in indien:" worden vervangen door de woorden "De erkenning vervalt ambtshalve indien:";
- 2° in de Nederlandse tekst worden, in de bepaling onder 1°, de woorden "of werkgever" opgeheven;
- 3° in de bepaling onder 2° worden de woorden "gemeld en" toegevoegd tussen de woorden "geen enkele activiteit heeft" en de woorden "uitgeoefend in".

Art. 54. In artikel VI.4-17 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het woord "HUA" wordt vervangen door het woord "TWW";
- 2° in de bepaling onder 4° worden de woorden "de algemene directie HUA oordeelt dat" opgeheven;
- 3° in de bepaling onder 5° worden de woorden "de artikelen VI.3-1 tot VI.3-69" vervangen door de woorden "titel 3 van dit boek".

Art. 55. In artikel VI.4-18 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in paragraaf 1 worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.4-11, derde en vierde lid" vervangen door de woorden "per aangetekende zending, en heeft uitwerking drie maanden na de datum van ontvangst van deze beslissing";
- 2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 56. Titel 4 wordt aangevuld met een nieuw hoofdstuk II, dat de artikelen VI.4-19 tot VI.4-24 bevat, luidende:

"Hoofdstuk II.- Opname in de lijst van ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen

Afdeling 1. - Algemene bepalingen en definities

Art. VI.4-19.- Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

- 1° de techniek van de eenvoudige handelingen: de techniek bedoeld in artikel VI.3-54;
- 2° soorten asbesthoudende materialen en hun toepassingen: soorten asbesthoudende materialen en hun toepassingen, bedoeld in de niet-limitatieve lijst in bijlage VI.4-3.

Art. VI.4-20.- Sloop of verwijderingswerkzaamheden door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen mogen enkel worden uitgevoerd:

- 1° door ondernemingen die erkend zijn overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk I van deze

titel;

2° door ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden om sloop- of verwijderingswerkzaamheden te mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen en die opgenomen zijn in de lijst bedoeld in artikel VI.4-23.

In afwijking van het eerste lid, mogen werkgevers die uitsluitend in hun eigen onderneming sloop- of verwijderingswerkzaamheden door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen willen uitvoeren, deze werkzaamheden uitvoeren als zij voldoen aan de voorwaarden bedoeld in afdeling 2 en dit melden aan de algemene directie HUA. Deze werkgevers mogen deze werkzaamheden niet bij derden uitvoeren en worden niet opgenomen op de lijst bedoeld in artikel VI.4-23.

Afdeling 2 - Voorwaarden om sloop- of verwijderingswerkzaamheden te mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen

Art. VI.4-21.- Om sloop- of verwijderingswerkzaamheden te mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen, voldoet de onderneming aan de volgende voorwaarden:

- 1° een onderneming zijn, opgericht in overeenstemming met de Belgische wetgeving of met die van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en haar hoofdzetel binnen één van de lidstaten hebben;
- 2° beschikken over de technische en organisatorische onderlegdheid om het referentieel te kunnen naleven bedoeld in bijlage VI.4-2, wat betreft de techniek van de eenvoudige handelingen, gericht op de door de onderneming vermelde soorten asbesthoudende materialen en hun toepassingen;
- 3° zorgen voor een duurzame samenwerking met de personen waarop de onderneming een beroep doet. Deze wordt vermoed aanwezig te zijn indien de personen op wie de onderneming een beroep doet met deze onderneming verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, of indien hun rechtspositie eenzijdig is geregeld door de overheid, of indien het gaat om de vennoten van de onderneming die opgenomen zijn in de melding bedoeld in artikel VI.4-23;
- 4° erover waken dat voor de sloop- of verwijderingswerkzaamheden alleen personen bedoeld in 3° worden ingezet die de basisopleiding en de jaarlijkse bijscholingen bedoeld in de artikelen VI.3-67 tot VI.3-72 gevolgd hebben;
- 5° kennis hebben van de wetgeving inzake welzijn op het werk, inzonderheid boek VI, titel 2 en 3 van deze codex en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
- 6° over een vaste plaats beschikken waar de technische installaties, arbeidsmiddelen en PBM worden opgeslagen;
- 7° indien meerdere ondernemingen bedoeld in artikel VI.4-20 op eenzelfde werf werkzaam zijn, moeten de zones en taken van elke onderneming duidelijk afgebakend zijn;
- 8° geen beroep doen op ter beschikking gestelde werknemers, voor het uitvoeren van sloop- of

verwijderingswerkzaamheden;

9° indien de op de lijst opgenomen of erkende onderneming een beroep doet op onderaanneming, moeten de onderaannemers eveneens op de lijst opgenomen zijn of erkend zijn;

10° de door de algemene directie TWW nodig geachte onderzoeken ondergaan betreffende het uitvoeren van de sloop- of verwijderingswerkzaamheden zoals opgegeven in de melding;

11° beschikken over een validering van de werkmethodes die opgenomen zijn in de melding bedoeld in artikel VI.4-23, binnen twee jaar na deze melding, met blootstellingsgegevens verkregen door metingen, uitgevoerd volgens de bepalingen van titel 3 van dit boek;

Art. VI.4-22.- De onderneming houdt alle documenten, stukken en bewijzen waaruit blijkt dat aan de voorwaarden bedoeld in dit hoofdstuk is voldaan, ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren. De algemene directie HUA en de algemene directie TWW kunnen bij de onderneming te allen tijde deze documenten, stukken en bewijzen opvragen.

Afdeling 3. - Procedure om te worden opgenomen in de lijst van ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen

Art. VI.4-23.- § 1. De onderneming die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel VI.4-21, meldt dit aan de algemene directie HUA aan de hand van het formulier dat op de website van de FOD Werkgelegenheid ter beschikking wordt gesteld, met toevoeging van de nodige documenten.

§ 2. De algemene directie HUA neemt de onderneming vervolgens op in de lijst van ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen op de website van de FOD Werkgelegenheid, met vermelding van de asbesthoudende materialen en hun toepassingen zoals bedoeld in bijlage VI.4-3 waarvoor de onderneming de techniek van de eenvoudige handelingen toepast.

Afdeling 4. - Toezicht en sancties

Art. VI.4-24.- De onderneming wordt van de in artikel VI.4-23 bedoelde lijst geschrapt:

1° indien blijkt dat de onderneming niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel VI.4-21;

2° indien de onderneming de bepalingen van titel 3 en titel 4 van dit boek niet naleeft;

3° indien de onderneming gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de opname in de lijst, geen sloop- of verwijderingswerkzaamheden door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen heeft gemeld aan de algemene directie TWW overeenkomstig artikel VI.3-27;

4° indien de algemene directie TWW heeft vastgesteld dat de onderneming sloop- of verwijderingswerkzaamheden door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen heeft uitgevoerd zonder de melding zoals bedoeld in artikel VI.3-27 te doen.

Alvorens de onderneming van de in artikel VI.4-23 bedoelde lijst wordt geschrapt, wordt zij in de gelegenheid gesteld toelichting te verschaffen."

Art. 57. In dezelfde codex wordt de bijlage VI.4-2 vervangen door de bijlage III bij dit besluit.

Art. 58. In titel 4 van boek VI van dezelfde codex wordt een bijlage VI.4-3 ingevoegd die als bijlage IV is gevoegd bij dit besluit.

HOOFDSTUK V. - Opheffingsbepalingen

Art. 59. In artikel VI.3-2 van dezelfde codex, wordt de bepaling onder 4/1°, ingevoegd bij dit besluit, opgeheven met ingang van 21 december 2029.

Art. 60. In artikel VI.3-18, tweede lid van dezelfde codex, vervangen door dit besluit, worden de woorden ", en dit uiterlijk op 20 december 2029" opgeheven met ingang van 21 december 2029.

Art. 61. In artikel VI.3-19 van dezelfde codex, vervangen door dit besluit, wordt het vierde lid opgeheven met ingang van 21 december 2027.

Art. 62. In artikel VI.3-25 van dezelfde codex, wordt het vierde lid, ingevoegd bij dit besluit, opgeheven met ingang van 21 december 2027.

Art. 63. In de bijlage VI.3-4 van dezelfde codex, vervangen bij dit besluit, wordt de zin "Voor metingen uitgevoerd volgens de norm NBN T96-102 bedraagt de minimum monsternemingsduur vier uur en het minimaal aangezogen volume 0,48 kubieke meter." telkens opgeheven met ingang van 21 december 2027.

HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding

Art. 64. Dit besluit treedt in werking op 22 december 2025.

Art. 65. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2025.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad:

Wet van 4 augustus 1996,

Belgisch Staatsblad van 18 september 1996;

Wet van 7 april 1999,

Belgisch Staatsblad van 20 april 1999;

Wet van 10 januari 2007,

Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007;

Wet van 28 februari 2014,

Belgisch Staatsblad van 28 april 2014;

Wet van 20 december 2020,

Belgisch Staatsblad van 30 december 2020;

Codex over het welzijn op het werk,

Belgisch Staatsblad van 2 juni 2017;

Koninklijk besluit van 14 mei 2019,

Belgisch Staatsblad van 11 juni 2019.

BIJLAGE I BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 2025 TOT WIJZIGING VAN DE
CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK MET BETREKKING TOT ASBEST

Wijzigingen in bijlage VI.1-1, punt A. bedoeld in artikel 2 van dit besluit.

1° De rij

| | | | | | | | |
|----|----|--|---|---------|---|---|-----|
| -- | -- | Vezels (-asbest) (actinoliet, anthofylliet, crocidoliet, tremoliet, amosiet) | * | 100.000 | * | * | C,F |
|----|----|--|---|---------|---|---|-----|

wordt vervangen door de rij:

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|---|---|-----|
| - | - | Vezels (-asbest) (chrysotiel, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet, tremoliet, amosiet) | * | 100.000 tot en met 20 december 2025 | * | * | C,F |
| - | - | | | 10.000 tot en met 20 december 2029 | | | |
| - | - | | | 2.000 vanaf 21 december 2029 | | | |

2° De rij

| | | | | | | | |
|----|----|-------------------------------|---|---------|---|---|-----|
| -- | -- | Vezels (-asbest) (chrysotiel) | * | 100.000 | * | * | C,F |
|----|----|-------------------------------|---|---------|---|---|-----|

wordt verwijderd.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 19 december 2025 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot asbest.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

D. CLARINVAL

BIJLAGE II BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 2025 TOT WIJZIGING VAN DE CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK MET BETREKKING TOT ASBEST

"BIJLAGE VI.3-4

De techniek van de hermetisch afgesloten zone
zoals bedoeld in de artikelen VI.3-61 tot VI.3-66

1. De werkgever treft de volgende preventiemaatregelen

1.A De werkzone:

1° de werkzone wordt met een dubbele luchtdichte laag afgesloten. De twee lagen worden zo aangebracht dat ze makkelijk van elkaar kunnen verwijderd worden zonder de hermetische afsluiting teniet te doen. Een reeds bestaande luchtdichte afsluiting, zoals een muur, vloer of zoldering mag beschouwd worden als een buitenste laag.

Indien deze afsluiting om technische of veiligheidsredenen niet uitvoerbaar is, wordt dit omstandig in het werkplan gemotiveerd;

2° alle apparatuur die zich in de werkzone bevindt wordt na uitschakeling en nadat ze is afgekoeld uit deze werkzone verwijderd of luchtdicht ingepakt;

3° het elektriciteitsnet wordt uitgeschakeld, tenzij dit om technische of veiligheidsredenen niet mogelijk is;

4° de toegang tot de werkzone wordt beperkt door een inkomsluis die uit minstens drie afzonderlijke afdelingen bestaat: een buitenste afdeling, een tussenafdeling, voorzien van een douchecel, en een binnenste afdeling;

5° er wordt een afzonderlijke materiaalsluis voorzien waarvan het gebruik in het punt 1.D, 3° wordt omschreven;

6° vóór het begin van de werken wordt met een rooktest of een evenwaardige test de luchtdichtheid van de afsluiting van de werkzone gecontroleerd.

Deze test wordt uitgevoerd vóór de werkzone in onderdruk wordt gebracht.

Voor het uitvoeren van de test worden de minst schadelijke producten gebruikt. De nodige

maatregelen worden genomen om de blootstelling van de werknemers aan de rook te beperken; 7° de werkzone wordt 24 uur op 24 in blijvende onderdruk gehouden tussen min tien en min veertig Pascal, met één of meer centrale afzuiginrichtingen die de lucht filteren door middel van een absoluutfilter. Deze onderdruk wordt gedurende de werkzaamheden continu geregistreerd. Het afzuigstelsel zorgt voor een totale verversing van de lucht in de werkruimte van minimum vier tot tien keer per uur. De werkgever bepaalt vooraf de luchtverversingssnelheid, rekening houdend met de beroepsblootstellingsgrenswaarde en het maximaal toelaatbare blootstellingsniveau in de afgesloten zone, dat varieert naargelang de beschermingsfactor van de gekozen adembescherming.

Hiervan kan om technische redenen afgeweken worden mits opname in het werkplan van een omstandige motivering, alsook een lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken. De efficiëntie van de absoluutfilter en van de afzuiging wordt minstens dagelijks gecontroleerd aan de hand van luchtmetingen zoals bepaald in het punt 1.B. De afzuiginrichting voert de gefilterde lucht rechtstreeks naar de buitenlucht;

8° bij het betreden van de werkzone wordt in de buitenste afdeling de werkkledij gewisseld met de PBM waaronder de ademhalingstoestellen. Vervolgens wordt de werkzone betreden via de tussenafdeling en de binnenste afdeling;

9° bij het verlaten van de werkzone ontkleedt men zich vooreerst volledig in de binnenste afdeling, maar houdt men voorlopig het ademhalingstoestel aan. De overige PBM worden onmiddellijk opgeborgen in een luchtdichte zak en achtergelaten in deze afdeling. Vervolgens wordt de tussenafdeling betreden die voorzien is van een douchecel met warm water. Hier wordt een douche genomen waarbij aanvankelijk het ademhalingstoestel wordt aangehouden. Na de eerste douche met masker op wordt de afsluitdop op de P3-filter gezet (langs de aanzuigkant) en wordt het masker afgezet. Vervolgens wordt een tweede douche genomen en wordt het masker grondig afgespoeld. De P3-filter wordt losgeschroefd van het masker en in een asbestafvalzak opgeborgen. Vervolgens gaat men met het gereinigde masker naar de buitenste afdeling (propere zone) om zich aldaar af te drogen en aan te kleden.

Deze drie afdelingen staan in onderdruk ten opzichte van de omgeving buiten de werkzone en zij worden dagelijks gereinigd;

10° tijdens de werken wordt de blootstelling van de asbestverwijderaars in zone bepaald. Er worden eveneens dagelijks metingen van het asbest in de omgevingslucht uitgevoerd zoals bepaald in het punt 1.B;

11° bij het einde van de werkzaamheden wordt de luchtdichte afsluiting van de werkzone volgens de onderstaande procedure afgebouwd (elke stap kan slechts genomen worden nadat aan de vereisten van de vorige stap is voldaan).

De procedure wordt uitgevoerd door een door de werkgever aangeduide bevoegde persoon.

- Alvorens de zone te betreden, wordt de toestand van de werkzone door de vensters of via de

camera geïnspecteerd. Deze moet schoon en droog zijn, en met voldoende verlichting en arbeidsmiddelen zijn uitgerust, om een grondige inspectie toe te laten. Er mag geen asbestafval meer aanwezig zijn. Afwijkingen zijn toegestaan in geval van technische overmacht (bijvoorbeeld in geval van natte ondergrond of te grote stukken om buiten de zone te brengen). De bevindingen van deze inspectie, alsook de eventuele bovenvermelde afwijkingen, worden in het verslag over de vrijgaveprocedure opgenomen.

- Er wordt een visuele inspectie binnen de zone uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of aan de volgende criteria is voldaan:

- de volledige uitvoering van de geplande werken;
- de volledige verwijdering van het asbesthoudend materiaal op het onderliggende dragermateriaal. Indien een volledige verwijdering (bijvoorbeeld op poreuze oppervlaktes) technisch onmogelijk is, mag het resterende asbest met een permanent fixatiemiddel worden gefixeerd. Deze actie moet vermeld worden in het verslag over de vrijgaveprocedure. De visuele inspectie kan verdergezet worden na het aanbrengen en drogen van het fixatiemiddel;
- de afwezigheid van zichtbare resten asbesthoudend materiaal in zone en sluizen;

De bevindingen van de visuele inspectie binnen de zone worden in het verslag over de vrijgaveprocedure opgenomen.

- Indien niet aan bovenvermelde criteria is voldaan, worden de verwijderings- of de schoonmaakwerkzaamheden hervat.

- Indien aan bovenvermelde criteria is voldaan, verstrekt de door de werkgever aangeduide bevoegde persoon aan de werkgever een geschreven verklaring waarin hij bevestigt dat een visuele inspectie werd uitgevoerd en dat hij heeft vastgesteld dat aan de voornoemde voorwaarden werd voldaan. Het laboratorium dat de metingen uitvoert, ontvangt een afschrift van deze verklaring.

- Na de visuele inspectie en voorafgaand aan de vrijgavemeting wordt enkel op de plasticfolie aan de binnenkant van de luchtdichte afsluiting, bedoeld in 1°, een fixatielaag aangebracht zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Deze fixatielaag wordt ook aangebracht op oppervlakken waarop stof aanwezig is dat geen asbest bevat maar dat de metingen kan verstoren. De oppervlaktes waarop een fixatielaag werd aangebracht en de gebruikte hoeveelheid fixatiemiddel worden in het verslag over de vrijgaveprocedure vermeld.

- Na het drogen van deze laag wordt de binnenste laag van de afsluiting verwijderd.

- Na verwijdering van de binnenste laag worden metingen, zoals bedoeld in 12°, uitgevoerd door een werknemer van het laboratorium bedoeld in artikel VI.3-18 dat instaat voor het uitvoeren van de metingen.

- Wanneer blijkt dat de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval van de meting van de concentratie van asbestvezels onder één tiende van de grenswaarde ligt, mag het resterende gedeelte van de afsluiting worden verwijderd en mag de lucht in de werkzone in onmiddellijk

contact gebracht worden met de omgevingslucht.

12° de metingen, vereist voor het verwijderen van de rest van de luchtdichte afsluiting, beantwoorden aan de volgende criteria:

- tijdens de monsterneming staat de afzuiginginstallatie af en wordt de lucht verstoord om de latere werkomstandigheden te simuleren. Dit gebeurt door gebruik te maken van een stoffer, een waaier of een ventilator, en voor ruimtes groter dan 1500 m³ een bladblazer of ventilator. Deze luchtverstoringsmiddelen worden na gebruik gedecontamineerd of afgevoerd als asbesthoudend afval;
- de filterhouders worden aangebracht op een hoogte tussen 1 à 2 meter boven de vloer en hun buitenkant wordt naar beneden gericht;
- in verticale ruimten met belangrijke afmetingen (zoals kokers en liftkooien) worden de filterhouders geplaatst op een hoogte die representatief is voor de blootstelling van de werknemers;
- de meetapparatuur staat verspreid opgesteld over de volledige werkzone.

Het minimumaantal monsters wordt bepaald door het geheel getal dat juist lager is dan het resultaat van de volgende formule:

$$A^{1/3} - 1$$

"A" wordt als volgt bepaald:

1° wanneer de hoogte van de werkzone lager is dan 3 meter, of wanneer deze hoogte minstens zoveel bedraagt maar waar de blootstelling normalerwijze alleen op grondniveau gebeurt, dan is "A" de oppervlakte van de werkzone uitgedrukt in vierkante meter;

2° in de andere gevallen is "A" één derde van het volume van de werkzone uitgedrukt in kubieke meter.

Wanneer zich binnen de werkzone grote voorwerpen bevinden (zoals ketels), dan mag hun volume worden afgetrokken van het totale volume van de werkzone.

(De formule heeft geen theoretische betekenis maar is een vuistregel die toelaat het minimumaantal monsters in te schatten).

In elk geval worden er ten minste twee monsters genomen. Indien het volume van de werkzone minder dan 10 kubieke meter bedraagt, volstaat één monster.

Er dienen meer monsters te worden genomen wanneer een werkzone duidelijk is onderverdeeld, bijvoorbeeld wanneer een hele verdieping van een gebouw, met daarin verschillende kamers, de werkzone vormt of wanneer bijvoorbeeld de werkzone verschillende verdiepingen bevat. Per onderverdeling van de werkzone dient dan een meetpunt te worden voorzien waarbij de lucht tijdens de meting wordt verstoord.

Voorbeelden van het aantal te nemen monsters bij gebruik van de hierboven vermelde formule:

| Oppervlakte van de werkzone in m ² | of | Volume van de werkzone in m ³ | Minimumaantal monsternemingen |
|--|----|---|----------------------------------|
| | | <10 | 1 |
| <50 | | 150 | 2 |
| 200 | | 600 | 4 |
| 500 | | 1.500 | 6 |
| 1.000 | | 3.000 | 9 |
| 5.000 | | 15.000 | 16 |
| 10.000 | | 30.000 | 20 |

Voor metingen uitgevoerd volgens de norm NBN T96-102 bedraagt de minimum monsternemingsduur vier uur en het minimaal aangezogen volume 0,48 kubieke meter.

Voor metingen uitgevoerd volgens de norm NBN ISO 14966:2021 bedraagt de minimum monsternemingsduur vier uur en worden het debiet en de te tellen beeldvelden zodanig gekozen dat de bepaalbaarheidsgrens 200 vezels/m³ bedraagt (bijvoorbeeld een monsternemingsduur van 4 uur aan 8 liter/ minuut waarbij 240 beeldvelden worden geteld).

Indien vier of minder monsternemingen gebeuren, ligt de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval van alle resultaten beneden één tiende van de grenswaarde.

Indien meer dan vier monsternemingen gebeuren, ligt de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval voor alle resultaten onder 12% van de grenswaarde en voor tenminste 80 % van deze resultaten onder één tiende van de grenswaarde.

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt de zone opnieuw gereinigd en worden de metingen daarna overgedaan.

Een afgevaardigde van het laboratorium bedoeld in artikel VI.3-18, waaraan de metingen worden toevertrouwd, is voortdurend aanwezig tijdens de metingen om toezicht te houden op de monsternemingen.

De voortdurende aanwezigheid van deze afgevaardigde kan vervangen worden door het inzetten van gepaste middelen om controle uit te oefenen op het verloop van de monsternemingen, op het zich voordoen van incidenten en op de toegang van derden tot de installatie en de bijhorende uitrustingen.

Het beginnen en het stopzetten van de monsterneming wordt door de afgevaardigde zelf van het laboratorium bedoeld in artikel VI.3-18 uitgevoerd.

1.B Metingen van de concentratie van asbestvezels in de omgevingslucht

Tijdens de werken worden per achturige werkdag metingen van de concentratie van asbestvezels

in de omgevingslucht uitgevoerd op de volgende plaatsen:

- de buitenste afdeling van de inkomsluis;
- de uitgang(en) van de afzuiginrichting(en);
- de uitgang van de materiaalsluis;
- op nader te bepalen kritieke plaatsen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

Het resultaat van deze analyses, uitgedrukt als bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval, mag niet hoger liggen dan één tiende van de grenswaarde.

Voor metingen uitgevoerd volgens de norm NBN T96-102 bedraagt de minimum monsternemingsduur vier uur en het minimaal aangezogen volume 0,48 kubieke meter.

Voor de metingen uitgevoerd volgens de norm NBN ISO 14966:2021 bedraagt de minimum monsternemingsduur vier uur en worden het debiet en de te tellen beeldvelden zodanig gekozen dat de bepaalbaarheidsgrens 200 vezels/m³ bedraagt (bijvoorbeeld een monsternemingsduur van 4 uur aan 8 liter/minuut waarbij 240 beeldvelden worden geteld).

De werkgever bepaalt vooraf welke maatregelen zullen genomen worden wanneer de meting van de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht hoger is dan één tiende van de grenswaarde.

Elke overschrijding van deze concentratie wordt in het werfregister, bedoeld in artikel VI.3-65, genoteerd, samen met de maatregelen die door de werkgever worden genomen. Indien er een overschrijding is van de grenswaarde uitgedrukt als bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval wordt de met het toezicht belaste ambtenaar hiervan op de hoogte gesteld evenals van de meetresultaten en de maatregelen die door de werkgever werden genomen.

Een afgevaardigde van het laboratorium bedoeld in artikel VI.3-18, aan wie de metingen worden toevertrouwd, is voortdurend aanwezig tijdens de metingen om toezicht te houden op de monsternemingen.

1.C Gebruik van ademhalingstoestellen, zoals bedoeld in artikel VI.3-63

De ademhalingstoestellen zijn ofwel van het onafhankelijke type, ofwel werken zij met luchttoevoer, ofwel bieden zij een evenwaardige bescherming door een combinatie van overdruk met totale filtering van de lucht.

De werkgever stelt voor de ademhalingstoestellen een sluitende procedure op die garanties biedt voor de individuele en volledige bescherming van elke werknemer, alsook een onderhoudsprocedure die volledige garanties biedt voor een correct functioneren ervan tussen de onderhoudsbeurten. Deze procedures worden schriftelijk vastgesteld en gemotiveerd. Ze worden voor advies aan het Comité voorgelegd.

1.D Te volgen werkwijze bij verwijdering

1° de stofemissie binnen de werkzone wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit betekent inzonderheid dat het materiaal grondig wordt bevochtigd vóór het verwijderd wordt. Bij het bevochtigen wordt de hoeveelheid water zo gedoseerd dat geen water vanuit de werkzone naar buiten dringt en dat er

geen plassen in de werkzone blijven staan. Indien om technische redenen of veiligheidsredenen het vochtig verwijderen niet uitvoerbaar is, wordt dit omstandig in het werkplan gemotiveerd; 2° er wordt gelijke tred gehouden met het losmaken van het materiaal en het verwijderen ervan door opzuigen of verpakken zodat verder geen verontreiniging binnen de werkzone wordt veroorzaakt;

3° het asbestafval wordt verpakt in stofdichte verpakkingen. Deze worden gesloten en door manuele druk voldoende ontluicht om het risico op scheuren te voorkomen. Dit afval wordt verwijderd langs een andere weg dan die welke door de werknemers wordt gebruikt om zich in en uit de hermetische zone te begeven, en met name via een materiaalsluis met watergordijn. De verpakkingen worden vervolgens van een tweede verpakking voorzien. Die dubbele verpakking wordt hermetisch gesloten, geëtiketteerd volgens de bijlage van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 en volledig stofvrij en zonder beschadiging buiten de materiaalsluis opgevangen. Alle in de werkzone gebruikt materiaal dat niet gemakkelijk ontstoft kan worden, wordt als afval beschouwd.

2. Inhoud van het werfregister, zoals bedoeld in artikel VI.3-65

Het werfregister bevat de volgende rubrieken:

1. de identiteit van de persoon belast met de leiding van de werkzaamheden op de bouwplaats;
2. een afschrift van de formulieren voor de gezondheidsbeoordeling van alle werknemers die betrokken zijn bij de sloop of verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen, uitgevoerd met de techniek van de hermetisch afgesloten zone;
3. de vaststellingen gemaakt tijdens de rooktest, bedoeld in punt 1.A, 6° van deze bijlage;
4. de bijzondere maatregelen die door de ambtenaar belast met het toezicht worden opgelegd of toegelaten, rekening houdend met de technische kenmerken van de bouwplaats of het uit te voeren werk en met de aard van het risico voor de werknemers;
5. de verslagen van de metingen, bedoeld in punt 1.A, 11°, derde streep en punt 1.B;
6. het verslag van de incidenten die zich tijdens de werkzaamheden hebben voorgedaan en die een besmetting van de inkomsluizen of aangrenzende zones of een blootstelling van de werknemers hebben veroorzaakt;
7. de overschrijdingen van één tiende van de grenswaarde en van de grenswaarde uitgedrukt als bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval en de maatregelen die werden genomen;
8. de dagelijkse vermelding van de naam van de werknemers die op de bouwplaats aanwezig zijn, alsook van het beginuur en het einduur van hun dagtaken en van de aard van de uitgevoerde activiteit;
9. de naam van de bezoekers en hun functie;
10. eventuele opmerkingen van de met het toezicht belaste ambtenaren.

3. De organisatie van de arbeidstijd, bedoeld in artikel VI.3-66

De organisatie van de arbeidstijd is het voorwerp van een risicoanalyse, die rekening houdt met de

bijzondere arbeidsomstandigheden. Geen enkele werknemer mag langer dan twee uur ononderbroken in een hermetisch afgesloten zone werken.

Mits gunstig advies van de preventieadviseur-arbeidsarts mag onder welomschreven voorwaarden gedurende langere periodes worden gewerkt.

Pauses worden ingelast om te vermijden dat er een belasting ontstaat ten gevolge van de zwaarte van het werk.

4. Contact met de plaatsen waar de werken worden uitgevoerd

Visueel contact met de plaatsen waar de werken worden uitgevoerd en auditief contact met een persoon buiten de hermetische zone is op elk ogenblik mogelijk.

Visueel contact wordt gewaarborgd door het installeren van kijkvensters in de hermetische afsluiting of van camera's op de plaatsen waar de werken worden uitgevoerd."

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 19 december 2025 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot asbest.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

D. CLARINVAL

BIJLAGE III BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 2025 TOT WIJZIGING VAN DE CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK MET BETREKKING TOT ASBEST

"BIJLAGE VI.4-2

Technisch referentieel bedoeld in artikel VI.4-4, 3°

1. Algemene vereisten

Documenten, procedures of specifieke instructies moeten voor elk van de volgende bepalingen schriftelijk worden vastgelegd.

1.1. Normen

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1.1 De van toepassing zijnde normen. | In een toegankelijke vorm. | S |

1.2. Informatie en opleiding voor werknemers die sloop- en verwijderingswerken uitvoeren

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1.2.1 Opleidingsprogramma. | De lijst van werknemers en functies die een specifieke bekwaamheid vereisen | S |

(asbestverwijderaar, werfleider, ...).

Een basisopleiding (32u voor de techniek van de couveusezak en de hermetische zone, 8u voor de techniek van de eenvoudige handelingen).

Een jaarlijkse bijscholing (8u).

Een theoretisch gedeelte.

Een praktisch gedeelte.

Een inhoud van de opleidingen die ten minste betrekking heeft op:

- de eigenschappen van asbest en de effecten van asbest op de gezondheid, met inbegrip van het synergetische effect van roken;
- de soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen;
- de handelingen die zouden kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om zulke blootstelling tot een minimum te beperken;
- de vereisten en voorschriften inzake het gezondheidstoezicht;
- de veilige werkmethoden en meettechnieken;
- het dragen en gebruiken van PBM met inbegrip van de rol, de keuze, de beperkingen, het juiste gebruik en praktische kennis ervan, met bijzondere aandacht voor ademhalingstoestellen en de specifieke regels die voortvloeien uit het feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
- de noodprocedures, met inbegrip van eerste hulp op de bouwplaats en de specifieke regels die voortvloeien uit het feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
- de ontsmettingsprocedures en de specifieke regels die voortvloeien uit het feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
- de reglementering inzake sloop en verwijdering

| | | |
|--|---|---|
| | <p>van asbest of asbesthoudende materialen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - de technieken voor sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen en de daaraan verbonden risico's voor de veiligheid en gezondheid; - het gebruik van technologische apparatuur en machines om het vrijkomen en de verspreiding van asbestvezels tijdens de arbeidsprocessen te beperken; - de specifieke regels en technieken voor de behandeling en de verwijdering van asbestafval. <p>De coördinaten van de externe organisator. Buitenlandse opleidingen waarvan de inhoud equivalent is zijn toegelaten voor zover er een bijkomende opleiding over de Belgische reglementering wordt gegeven. Deze bijkomende opleiding wordt gegeven onder de vorm van een bijscholing.</p> | |
| 1.2.2 Een opleidingshandboek. | Overeenkomstig het gevolgde programma. | S |
| 1.2.3 De individuele nota's. | Inlichtingen en instructies bedoeld in artikel VI.2-12. | S |
| 1.2.4 De opleidingsgetuigschriften van de basisopleiding van elke verwijderaar en werfleider. | <p>Naam, voornaam</p> <p>Data van de opleiding</p> <p>Aard van de opleiding basis bijscholing</p> <p>Inhoud van de opleiding theorie praktijk verwijderaar/werfleider</p> <p>Duur van de opleiding</p> <p>Evaluatie van de opleiding</p> | S |
| 1.2.5 Het bewijs van deelname van de jaarlijkse bijscholing van elke verwijderaar en werfleider. | Naam, hoedanigheid, handtekening van de opleidingsverantwoordelijke | S |

1.3. Gezondheidstoezicht

| | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| 1.3.1 Formulieren op naam voor de voorafgaande gezondheidsbeoordeling. | | S |
| 1.3.2 Formulieren op naam voor de periodieke gezondheidsbeoordeling (jaarlijks). | | S |
| 1.3.3 Register van de blootgestelde werknemers. | - Namen van de werknemers. - Aard en duur van de activiteit. - Blootstellingsniveaus. | S |

1.4. Werkwijze voor het opstellen van de risicoanalyse

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|---|---|------------------------------------|
| 1.4.1 Een document dat de methode en de middelen beschrijft die gebruikt worden voor de analyse van de risico's voor de gezondheid en de veiligheid bij de uitvoering van alle fasen van een werf (specifieke situatie) rekening houdend met de organisatie, de plaatsen, de materialen, de processen, enz... | De methode houdt noodzakelijkerwijze de volgende stappen in: - de identificatie van de gevaren voor de gezondheid en de veiligheid; - de bepaling en de evaluatie van de risico's; - de bepaling van de te nemen preventiemaatregelen. | S |

1.5. Werkwijze voor het opstellen van het werkplan

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|---|---|------------------------------------|
| 1.5.1 Een document dat de verschillende stappen bij de realisatie van het werkplan en de verantwoordelijkheden en competenties van de betrokkenen beschrijft. | Het opstellen van het werkplan omvat ten minste de volgende stappen: - het voorafgaand bezoek aan de plaatsen waar de werken zullen plaatsvinden; - de identificatie en lokalisatie van de ABM ⁽³⁾ ; | S |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - de risicobeoordeling; - de keuze van de werkmethodes; - het opstellen van het eigenlijke werkplan (zie 2.2.11 of 2.3.26) en de instructies voor de werknemers, aangepast aan de specifieke omstandigheden van de werf. | |
|--|--|--|

1.6. Werkwijze voor de melding van asbestwerkzaamheden

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|--|---|------------------------------------|
| 1.6.1 Een document dat de procedure voor melding aan de bevoegde administratie en aan de werkgever die opdrachtgever van de werken is, beschrijft. | <p>De melding omvat ten minste de volgende inlichtingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de ligging van de bouwplaats, de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en, indien relevant, de specifieke zones waar de werkzaamheden plaatsvinden; - de gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden asbest en de beschrijving van het asbest waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld; - de verrichte werkzaamheden en toegepaste procédés, onder meer voor de bescherming en ontsmetting van werknemers, voor afvalverwijdering en, indien relevant, voor luchtverversing bij werkzaamheden in gesloten ruimten; - het aantal betrokken personen: een lijst van de personen die waarschijnlijk op de plaats in kwestie zullen werken, hun individuele opleidingsgetuigschriften en in voorkomend geval, de datum van hun laatste gezondheidsbeoordeling overeenkomstig hoofdstuk VII, afdeling 3 van deze titel; - de begindatum van de werken, alsmede de | S |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>duur ervan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van de werknemers aan asbest te beperken, met inbegrip van een overzicht van de gebruikte uitrusting; - de identificatie van het laboratorium bedoeld in artikel VI.3-18; - de identiteit en contactgegevens van de werfleider, de bedrijfsverantwoordelijken en de opdrachtgever van de werken. | |
|--|---|--|

2. Technische vereisten

Documenten, procedures of specifieke instructies moeten voor elk van de volgende bepalingen schriftelijk worden vastgelegd.

2.1. Eenvoudige handelingen

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|---|--|------------------------------------|
| 2.1.1 Eigenschappen van de uitrusting | Technische fiches met de relevante eigenschappen (b.v. van fixatiemiddelen) of gebruiksaanwijzingen. | S |
| 2.1.2 Beschrijving van de voorbereiding en opbouw van de werf | Verifiëren van de toepasbaarheid van de methode, maatregelen in het geval van aanpassing van de werkvoorwaarden, afbakening en signalisatie. | S |
| 2.1.3 Werkmethode (algemeen) | Beschrijving van de algemene werkmethode(n) en validatie(s) van deze werkmethode(n) met blootstellingsgegevens verkregen door representatieve metingen, uitgevoerd volgens bepalingen van de titels 1 en 3 van dit boek. Deze validaties moeten uiterlijk 2 jaar na de melding gebeuren. | S |
| 2.1.4 PBM | Beschrijving van de PBM en onderhoudsprocedures. | S |
| 2.1.4.1 Ademhalingstoestellen | Beschrijving van de ademhalingstoestellen en procedures voor het gebruik (waaronder fit tests | S |

| | | |
|--|---|---|
| | en fit checks), het onderhoud en de periodieke controle met visum van de preventieadviseur-arbeidsarts, controles. | |
| | Beoordelingsrapport van de ademhalingstoestellen, met het advies van de preventieadviseur-arbeidsarts. | S |
| 2.1.5 Metingen | Beschrijving van de soort en frequenties van de metingen, controles. | S |
| 2.1.6 Afval | Beschrijving van de werkwijzen voor de verpakking, de tijdelijke opslag en de verwijdering van het afval. | S |
| 2.1.7 Maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde | Beschrijving van de correctieve maatregelen. | S |
| 2.1.8 Algemene procedure voor de ontsmetting van het materiaal en de uitrusting | Ontsmetting en verpakking van het materiaal en de uitrusting in de zone. Ontsmetting van het materiaal en de uitrusting bij onderhoud en reparatie in het bedrijf. | S |
| 2.1.9 Controle op de afwezigheid van het asbestrisico bij het beëindigen van de activiteiten | Verantwoordelijkheden, werkwijzen, beschrijving van de te verrichten controles en rapportering. | S |
| 2.1.10 Risicoanalyse (specifiek) | Voor elke specifieke werksituatie (werf) wordt een rapport opgesteld volgens de in het document bedoeld in punt 1.4 omschreven methode. De analyse omvat alle fasen van de werf, inclusief de voorbereiding. | C |
| 2.1.11 Werkplan (specifiek) | Het telkens aan de specifieke omstandigheden van de werf in kwestie aangepaste werkplan omvat: - de aard, opeenvolging, duur van de activiteiten; - een schema van de lokalisatie van de ABM ⁽³⁾ ; - de werkmethodes en instructies voor de werknemers, aangepast aan het specifiek karakter van de werf en betrekking hebbende op alle fasen van de uitvoering van het werk; | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - de PBM (*); - de eigenschappen van de uitrusting (voor ontsmetting, bescherming); - de procedure om bij het einde van de werkzaamheden aan te tonen dat er geen asbestrisico meer aanwezig is. (*) (*) Er kan worden gerefereerd naar procedures of overeenkomstige instructies indien de kopieën daarvan op de werf ter beschikking zijn. Elke wijziging aan de procedures moet worden gemotiveerd en omschreven. | |
|--|--|--|

2.2. Couveusezak ⁽⁴⁾

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|---|--|------------------------------------|
| 2.2.1 Eigenschappen van de uitrusting | Technische fiches met de relevante eigenschappen, met name voor de couveusezakken en de stofzuigers. | S |
| 2.2.2 Beschrijving van de voorbereiding en opbouw van de werf | Verifiëren van de toepasbaarheid van de methode, maatregelen in het geval van aanpassing van de werkvoorwaarden, afbakening en signalisatie. | S |
| 2.2.3 Werkmethode (algemeen) | Beschrijving van de algemene werkmethode. | S |
| 2.2.4 PBM | Beschrijving van de PBM en onderhoudsprocedures. | S |
| 2.2.4.1 Ademhalingstoestellen | Beschrijving van de ademhalingstoestellen en procedures voor het gebruik (waaronder fit tests en fit checks), het onderhoud en de periodieke controle met visum van de preventieadviseur-arbeidsarts, controles. | S |
| | Beoordelingsrapport van de ademhalingstoestellen, met het advies van de preventieadviseur-arbeidsarts. | S |

| | | |
|---|---|---|
| 2.2.5 Metingen | Beschrijving van de soort en frequenties van de metingen, controles. | S |
| 2.2.6 Afval | Beschrijving van de werkwijzen voor de verpakking, de tijdelijke opslag en de verwijdering van het afval. | S |
| 2.2.7 Maatregelen bij overschrijding van één tiende van de grenswaarde | Beschrijving van de correctieve maatregelen. | S |
| 2.2.8 Algemene procedure voor de ontsmetting van het materiaal en de uitrusting. | Ontsmetting en verpakking van het materiaal en de uitrusting in de zone. Ontsmetting van het materiaal en de uitrusting bij onderhoud en reparatie in het bedrijf. | S |
| 2.2.9 Controle op de afwezigheid van het asbestrisico bij het beëindigen van de activiteiten. | Verantwoordelijkheden, werkwijzen, beschrijving van de te verrichten controles en rapportering. | S |
| 2.2.10 Risicoanalyse (specifiek) | Voor elke specifieke werksituatie (werf) wordt een rapport opgesteld volgens de in het document bedoeld in punt 1.4 omschreven methode. De analyse omvat alle fasen van de werf, inclusief de voorbereiding. | C |
| 2.2.11 Werkplan (specifiek) | Het telkens aan de specifieke omstandigheden van de werf in kwestie aangepaste werkplan omvat: - de aard, opeenvolging, duur van de activiteiten; - een schema van de lokalisatie van de ABM ⁽³⁾ ; - de werkmethodes en instructies voor de werknemers, aangepast aan het specifiek karakter van de werf en betrekking hebbende op alle fasen van de uitvoering van het werk; - de PBM (*); - de eigenschappen van de uitrusting (voor ontsmetting, bescherming); - de procedure om bij het einde van de werkzaamheden aan te tonen dat er geen asbestrisico meer aanwezig is. (*) (*)Er kan worden gerefereerd naar procedures | |

| | | |
|--|---|--|
| | of overeenkomstige instructies indien de kopieën daarvan op de werf ter beschikking zijn. Elke wijziging aan de procedures moet worden gemotiveerd en omschreven. | |
|--|---|--|

2.3. De hermetisch afgesloten zone ⁽⁵⁾

| DOCUMENTEN/PROCEDURES /INSTRUCTIES | SPECIFICATIES/INHOUD | S ⁽¹⁾ /C ⁽²⁾ |
|--|---|------------------------------------|
| 2.3.1 Voorbereiding en opstelling van de werf | Eventuele voorafgaande metingen, preventiemaatregelen, PBM, afbakening en signalisatie, ... | S |
| 2.3.2 Afsluiting | Met mogelijkheid tot visuele en auditieve controle. | S |
| 2.3.3 Verwijdering of verpakking van het materiaal | | S |
| 2.3.4 Uitschakeling van het elektriciteitsnet | Werkwijzen en controle. | S |
| 2.3.5 Inkomsluis | Aëraulische eigenschappen van elke sluis. | S |
| | Configuratie, werkwijze, ontsmetting, controles. | S |
| 2.3.6 Materiaalsluis | Aëraulische eigenschappen van elke sluis. | S |
| | Configuratie, afmetingen, werkwijze, ontsmetting, controles. | S |
| 2.3.7 Test op luchtdichtheid | Werkwijzen en controles. | S |
| 2.3.8 Onderdruk en luchtverversing | Eigenschappen, onderhoud en periodieke controle van de extractoren. | S |
| | Eigenschappen, onderhoud en periodieke controle van de meetapparatuur. | S |
| | Opstellen van een rekenblad met het aëraulische overzicht. | S |
| | Controle van de onderdruk en de filterefficiëntie, alsook correctieve maatregelen, vervanging van de filters, middelen om het behoud van de onderdruk doorlopend te garanderen. | S |

| | | |
|--|--|---|
| 2.3.9 Procedure voor het betreden van de zone | | S |
| 2.3.10 Procedure voor het verlaten van de zone | | S |
| 2.3.11 Metingen | Monsternemingsstrategie (werkwijzen, plaatsen, frequentie, ...), controles. | S |
| 2.3.12 Maatregelen bij overschrijding van één tiende van de grenswaarde | Beschrijving van de correctieve maatregelen. | S |
| 2.3.13 Visuele inspectie | Omstandigheden, controles, ... | S |
| 2.3.14 Vrijgavemetingen | Omstandigheden, controles, ... | S |
| 2.3.15 Verwijdering van de luchtdichte afsluiting | | S |
| 2.3.16 PBM | Beschrijving van de PBM en onderhoudsprocedures. | S |
| 2.3.16.1 Ademhalingstoestellen | Eigenschappen van de ademhalingstoestellen. | S |
| | Beoordelingsrapport van de ademhalingstoestellen, met het advies van de preventieadviseur-arbeidsarts. | S |
| | Gebruiksprocedure (waaronder fit tests en fit checks) met visum van de preventieadviseur-arbeidsarts | S |
| | Onderhoudsprocedure met advies van het Comité en met visum van de preventieadviseur-arbeidsarts, controles. | S |
| | Procedure voor periodieke controle met advies van het Comité en het visum van de preventieadviseur-arbeidsarts, controles. | S |
| 2.3.17 Werkmethode | Beschrijving van de algemene werkmethode. | S |
| 2.3.18 Algemene procedure voor de ontsmetting en de verwijdering van de uitrusting | Ontsmetting en verwijdering van het afval uit de zone. Ontsmetting van het materiaal en de uitrusting in zone. | S |

| | | |
|--|---|---|
| | Ontsmetting van het materiaal en de uitrusting bij onderhoud en herstelling in het bedrijf. | |
| 2.3.19 Werfregister | Beschrijving van de inhoud van het register, de bewaarmodaliteiten, de opvolging en de controle. | S |
| 2.3.20 Organisatie van de arbeidstijd | Beschrijving van de maatregelen i.v.m. de organisatie van de arbeidstijd, met name in functie van de fysieke belasting, schriftelijk advies van de preventieadviseur-arbeidsarts, controles. | S |
| 2.3.21 Afval | Beschrijving van de werkwijzen voor de verpakking, de tijdelijke opslag en de verwijdering van het afval. | S |
| 2.3.22 Noodprocedures | Beschrijving van de noodprocedures op de werf, o.a. afmetingen van de noodtoegangen, eerste hulp, beschermingsmiddelen voor hulpverleners, maatregelen om te verhinderen of te beperken dat hulpverleners en hun uitrusting besmet worden, enz... | S |
| 2.3.23 Toegangsprocedure voor bezoekers in de hermetisch afgesloten zone | Beschrijving van de manier waarop de bezoekers geïnformeerd worden en waarop PBM ter beschikking worden gesteld. | S |
| 2.3.24 Controle op de afwezigheid van het asbestrisico bij het beëindigen van de activiteiten. | Verantwoordelijkheden, werkwijzen en beschrijving van de te verrichten controles. | S |
| 2.3.25 Risicoanalyse (specifiek) | Voor elke specifieke werksituatie (werf) wordt een rapport opgesteld volgens de in het document bedoeld in punt 1.4 beschreven methode. De analyse betreft alle fasen van de werf, inbegrepen de voorbereiding. | C |
| 2.3.26 Werkplan (specifiek) | Het werkplan, dat telkens aan de specifieke omstandigheden van de werf in kwestie moet worden aangepast, omvat: <ul style="list-style-type: none"> - de aard, opeenvolging, duur van de activiteiten; - een schema van de lokalisatie van de ABM⁽³⁾ en van de CBM; - de collectieve bescherming (*) Afsluiting, | C |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | <p>Verwijdering of verpakking van het materiaal, Uitschakeling elektriciteitsnet, Inkomsluis, Materiaalsluis, Test luchtdichtheid, Onderdruk en verversing van de lucht, Procedure voor het betreden van de werkzone, Procedure voor het verlaten van de werkzone, Metingen, Te nemen maatregelen bij overschrijding van één tiende van de grenswaarde, Verwijdering;</p> <p>- de voorafgaande schriftelijke verantwoording voor het eventueel niet naleven van de reglementaire vereisten, met name: - de afsluiting van de zone met een dubbele laag; - het uitschakelen van het elektriciteitsnet; - de luchtverversingssnelheid; wegens gegronde technische of veiligheidsredenen die berusten op concrete, bewezen elementen, evenals de beschrijving van de preventiemaatregelen die dientengevolge genomen zullen worden.</p> <p>- de PBM (*);</p> <p>- de CBM (*);</p> <p>- de werkmethode en de instructies voor de werknemers, aangepast aan de specifieke situatie van de werf en betrekking hebbende op alle fasen van de uitvoering van de werken;</p> <p>- de specifieke noodmaatregelen voor de welbepaalde situatie;</p> <p>- de procedure om bij het einde van de werkzaamheden aan te tonen dat er geen asbestrisico meer aanwezig is (*).</p> <p>(* Er kan worden gerefereerd naar procedures of overeenkomstige instructies indien de kopieën daarvan op de werf ter beschikking zijn.</p> <p>Elke wijziging aan de procedures moet worden gemotiveerd en omschreven</p> | |
| 2.3.27 Werfregister (specifiek) | <p>Het werfregister bevat de volgende rubrieken: de identiteit van de persoon belast met de leiding van de werkzaamheden op de bouwplaats;</p> | C |

- een afschrift van de formulieren voor de gezondheidsbeoordeling van alle werknemers die betrokken zijn bij de sloop of verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen;
- de vaststellingen gemaakt tijdens de rooktest;
- de bijzondere maatregelen die door de ambtenaar belast met het toezicht worden opgelegd of toegelaten, rekening houdend met de technische kenmerken van de bouwplaats of het uit te voeren werk en met de aard van het risico voor de werknemers;
- de verslagen van de metingen;
- het verslag van de incidenten die zich tijdens de werkzaamheden hebben voorgedaan en die een besmetting van de inkomsluizen of aangrenzende zones of een blootstelling van de werknemers hebben veroorzaakt;
- de overschrijdingen van één tiende van de grenswaarde en van de grenswaarde uitgedrukt als bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval en de maatregelen die werden genomen;
- de dagelijkse vermelding van de naam van de werknemers die op de bouwplaats aanwezig zijn, alsook van het beginuur en het einduur van hun dagtaken en van de aard van de uitgevoerde activiteit;
- de namen van de bezoekers en hun functie;
- eventuele opmerkingen van de met het toezicht belaste ambtenaren.

⁽¹⁾ S: wil zeggen dat de documenten op de hoofdzetel van het bedrijf of bij zijn procuratiehouder of vertegenwoordiger in België beschikbaar moeten zijn.

⁽²⁾ C: wil zeggen dat de documenten op de werf in kwestie beschikbaar moeten zijn en daarna bewaard worden op S⁽¹⁾ gedurende een periode van minimum 3 jaar.

⁽³⁾ ABM: asbest bevattend materialen

⁽⁴⁾ Methode van de couveuse-zak: methode om asbest en ABM⁽³⁾ te verwijderen, beschreven in boek VI, titel 3, hoofdstuk X, afdeling 4.

(5) Methode van de hermetisch afgesloten zone: methode om asbest en ABM⁽³⁾ te verwijderen, beschreven in boek VI, titel 3, hoofdstuk X, afdeling 5."

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 19 december 2025 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot asbest.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

D. CLARINVAL

BIJLAGE IV BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 2025 TOT WIJZIGING VAN DE CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK MET BETREKKING TOT ASBEST

"BIJLAGE VI.4-3

Niet-limitatieve lijst van soorten asbesthoudende materialen en hun toepassingen, zoals bedoeld in art. VI.4-19, 2°

Asbesthoudende materialen:

- Asbestcementen golfplaat
- Asbestcementen daklei
- Asbestcementen plaat
- Asbestcementen buis
- Asbestkarton (waarbij het asbest gefixeerd is)
- Asbesthoudend geweven materiaal
- Andere (door aanvrager te specificeren)

Toepassingen:

- Dakbedekking, dakbeslag, gevelplaat, rioolbuis, waterleidingbuis, schoorsteen, ventilatiepijp, brandwerende koorden in kachels, ketels en rookgaskanalen, andere (door aanvrager te specificeren)"

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 19 december 2025 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot asbest

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

D. CLARINVAL